



Забележки:
 1. Кота +0.00 = 21.75м.
 2. Слюбите на ВКК да се изпълняват под муфите.
 3. ВКК са от PVC тръби и се изпълняват на 20мм от конструкцията.
 4. На всички ВКК φ110 да се монтира РО φ110 на 0,80м от пода на етажа.
 5. При преминаване през конструкцията хоризонталната канализация да не се закопчават, а да се запълва с пластификатор.

Инвеститор:
 Община Царево

архитектура
 арх. Л. Шекерова арх. Т. Кирилова

конструкции
 инж. Алексиева

ОВ
 инж. Д. Илиева

Еп.
 инж. Ю. Синилков

Вик
 инж. П. Пенчева

Реконструкция на сграда
 на Община Царево
 в УПИ II, кв. 10, гр. Царево.

АКСОНОМЕТРИЯ
 НА
 КАНАЛИЗАЦИЯТА

ул. Ал. Батенберг No. 5
 Бургас

тел/факс
 844 655

е-мейл
 BUDA @
 tvskot.net

Бюро за Урбанизъм,
 Дизайн и Архитектура

масщаб: М 1:50 Фаз: ПП
 дата: 02. 2008г.

ЧЕРТЕЖ No: 16 / 16