

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНА ЦАРЕВО

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ПОСТЪПИЛО ЗАПИТВАНЕ

На основание и в срока по чл. 33, ал. 2 от ЗОП в отговор на постъпило запитване с вх № 53-01-1303 от 31.08.2018 г., във връзка с Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н.Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“ с 4 /четири/ обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Изпълнение на СМР за подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“

Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на технологично оборудване за разливна кухня“

Обособена позиция № 3: „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“

Обособена позиция №4 „Доставка и монтаж на ново и демонтаж на старо спортно и спомагателно към него оборудване“,

предоставяме следните разяснения:


Въпрос №1: В ценовото предложение към обособена позиция 3 „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“ позиция 1 към СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево, Основна сграда и физкултурен салон е описан Пелетен котел със следните параметри:

- Пелетен котел
- $Q_h = 20-150 \text{ kW}$
- комплект с:
- пелетна горелка
- бункер за пелети 436 кг.

В приложената към документацията КС в част А СУ "Н.ВАПЦАРОВ" гр.ЦАРЕВО - ОСНОВНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, ОВК, позиция 259 е описан следния пелетен котел:

- Пелетен котел
- $Q_h = 15-115 \text{ kW}$
- комплект с:
- пелетна горелка
- бункер за пелети 210 кг.

Коя от позициите да се счита за вярна?



Отговор 1: Да се счита за вярна позицията 259 от КС в част А СУ "Н.ВАПЦАРОВ" гр.ЦАРЕВО - ОСНОВНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, ОВК, както и тази описана в Техническа спецификация ОП 3, позиция 1 от част А СУ "Н.ВАПЦАРОВ" гр.ЦАРЕВО - ОСНОВНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, ОВК, Отоплителна инсталация.

Въпрос № 2: В ценовото предложение към обособена позиция 3 „Доставка и монтаж на отоплителна инсталация“ позиция 1 към СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево, начален курс са предложени в колона „Количество“ 2 броя пелетни котели със следните параметри:

Пелетен котел

- $Q_h = 20-150 \text{ kW}$

комплект с:

- пелетна горелка

- бункер за пелети 436 кг.

В приложената към документацията КС в част Б СУ "Н.ВАПЦАРОВ" гр.ЦАРЕВО – НАЧАЛЕН КУРС, ОВК, позиция 195 е предложен в колона „Количество“ 1 брой пелетен котел:

Пелетен котел

- $Q_h = 20-150 \text{ kW}$

комплект с:

- пелетна горелка

- бункер за пелети 436 кг.

Кое от количеството да се счита за вярно?

Отговор 2: Да се счита за вярно, количеството, посочено в КС в част Б СУ "Н.ВАПЦАРОВ" гр.ЦАРЕВО – НАЧАЛЕН КУРС, ОВК, позиция 195, както и това в Техническа спецификация ОП 3, позиция 1 от част Б СУ "Н.ВАПЦАРОВ" гр.ЦАРЕВО – НАЧАЛЕН КУРС, ОВК, Отоплителна инсталация.

Забележка: Относно разясненията, представени в Отговор 1 и Отговор 2, прилагаме нов образец бв на Ценово предложение за обособена позиция 3 към документацията за участие в процедурата, неразделна част от настоящото разяснение.

Въпрос № 3: В ценовото предложение към обособена позиция 1 „Изпълнение на СМФ... подобряване на образователната инфраструктура в СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево – Начален курс, Основна сграда и физкултурен салон“

в позиция 38 към СУ „Н. Вапцаров“, гр. Царево, основна сграда и физкултурен салон, „Разливна – вътрешно преустройство“, II „Строително – монтажни работи“, са предложени

Доставка и монтаж на:

- гардеробчета за персонал (двойни)

- столове за трапезария

- маси за трапезария.

Моля да укажете от какъв материал да са изработени и с какви размери?

Отговор 3: Оборудването да бъде със следните параметри:

- Гардеробчета за персонал (двойни – едно гардеробче се ползва от двама човека от персонала) в съблеканя персонал кухня - от ПДЧ с размери: височина 200см, ширина 30см; дълбочина 63см.
- Столове за ученическа трапезария - 5 - 12 клас - от поликарбонат с алуминиеви крака – цветни;

- Маса за ученическа трапезария - 5 - 12 клас - с бял термоплот с метални крака с размери 90см/90см.

Въпрос № 4: В ценовото предложение към обособена позиция 2 „Доставка и монтаж на технологично оборудване за разливна кухня“ в позиция 19 към СУ „Н. Вапцаров“, гр.Царево, начален курс, са предложени

Доставка на обзавеждане за деца 1-4 клас:

- столове трапезария
- маси трапезария.
- гардеробчета за персонал.

Моля да укажете от какъв материал да са изработени и с какви размери?

Отговор 4: Оборудването да бъде със следните параметри:

- Столове за ученическа трапезария - 1 - 4 клас - от поликарбонат с алуминиеви крака – цветни;
- Маса за ученическа трапезария - 1 - 4 клас - с бял термоплот с метални крака с размери 90см/90см.
- Гардеробчета за персонал в съблеканя персонал кухня от ПДЧ с размери: височина 200см, ширина 25см; дълбочина 63см;

С уважение:

КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО
ИНЖ. ГЕОРГИ ЛАПЧЕВ



Подписът е заличен на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка чл.2, ал.2 от ЗЗДЛ.

