



1. Тип на таблото – метално, минимални размери  
Таблото да се изпълни съгласно БДС EN 60439-1
2. Апаратурата и тоководящите части да бъдат монтирани зад защитни капаци. Достъпа до пакетите и ръкохватките на комутационните апарати се осигурува посредством отвори в защитните капаци.
3. Заземителната клема на таблото се заземява към заземител с Rзаз<10ома
4. Защитните прекъсвачи – ДТЗ – ед. механичен тип
5. Да се приложи схемата на таблото
6. Да се предвиди 30% резерв

"ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕР" ЕАД  
КЕЦ - ПРИМОРСКО

СЪГЛАСУВАЛ

Дата: 01.08.16 Подпись

Съгласуван от проектант

ЕВН

ПРИМОРСКО

24

Съгласувал възложител

Горан Георгиев

ОБЩИНА ЦАРЕВО

Дирекция УТ

Съгласуван

Гл. архитект:

1.9.08.2016 г.

г. Царево

20 г.

Георгиев

Георгиев