

ЗАБЕЛЕЖКИ

- 1. Съществуващият нафтов котел комплект с горелка се дементира.
- 2. Отоплението на помещенията и подгрева на топлата вода през зимата става с нов пелетен котел и нов обменен бойлер за БГВ с две серпентини-500l.
- 3. Котела да се подвърже към съществуващата тръбна мрежа.
- 4. Отопителната инсталация на сградата не е предмет на настоящата разработка.


ОБЩ ТОПЛИНЕН БАЛАНС  
1. Отопление

Q = 137 000 W



СЪГЛАСУВАЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
/Георги Лапчев - кмет на Община Царево/

**ZOOM** АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ООД  
София 1504, ул. "Шипка" 6  
(+359 2) 846 41 03 info@zoomstudio.org



възложител Община Царево			
строеж Подобряване на образователната инфраструктура в СОУ "Н.Вапцаров" гр.Царево - начален курс			
адрес ПИ 48619.503.176 гр. Царево			
обект №	212		
част	ОВК		
управител	арх. Теодор Тодоров		
водещ проектант	арх. Теодор Тодоров		
проектант	инж. Милен Димитров		
чертеж №	фаза	машаб	дата
01	ТП	1:50	07.2016г.
съдържание КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ ОТОПИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ			