



СОУ ГР.ЦАРЕВО  
сграда 1-4 клас  
2 етаж – 960 m<sup>2</sup>

#### ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички проводници от пожароизвестителните линии са JY(St)Y 2x0,8
2. Ръчните бутони да се монтират на височина 1,20–1,50 м. от готов под
3. При полагане на пожароизвестителни детектори да се спазва следните минимални отстояния
  - 0,2 м. от осветителни тела;
  - 1,0 м. от отвори на вентилационни системи;



Съгласен с проекта Възложител  
съгласно чл.139, ал.3 от ЗУТ:

/ Кмет - Община "Царево" /



**ФАЙЕР СЕКЮРИТИ ЕООД**

e-mail: office@fire-security.bg / d\_yovchev@fire-security.bg

телефони: 0887 55 10 49 / 0898 76 51 78

ОБЕКТ:	"Част СОУ от обединена сграда на СОУ "Н. Вапцаров" и ОЗД "Ален мак", в гр. Царево, Община "ЦАРЕВО" - област Бургас"	ФАЗА: Т.П. ЧАСТ: ПИС
ЧЕРТЕЖ:	Разпределение 2 етаж СОУ "Н. Вапцаров"	МАЩАБ: М 1:100 ДАТА: 08.2016 г.
ПРОЕКТАНТ:	инж. Д. Йовчев	
CAD:	инж. Д. Йовчев	
АРХИТЕКТ:		
КОНСТРУКЦИИ:		
ЕЛ:		
ВиК:		