



СОУ "Н.И.ВАПЦАРОВ" ГР.ЦАРЕВО
сграда 1-4 клас
Разпределение Сутерен – 534 m²

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Всички проводници от пожароизвестителните линии са JY(St)Y 2x0,8
2. Ръчните бутони да се монтират на височина 1.20–1.50 м. от готов под
3. При полагане на пожароизвестителни детектори да се спазва следните минимални отстояния
 - 0,2 м. от осветителни тела;
 - 1.0 м. от отвори на вентилационни системи;

Съгласен с проекта Възложител
съгласно чл.139, ал.3 от ЗУТ:

/ Кмет - Община



ФАЙЕР СЕКЮРИТИ Е

e-mail: office@fire-security.bg / d_yovchev@fire-s

телефони: 0887 55 10 49 / 0898 76 51

| | | |
|--------------|--|--|
| ОБЕКТ: | "Част СОУ от обединена сграда на СОУ "Н. Вапцаров" и ОЗД "Ален ма в гр. Царево, Община "ЦАРЕВО" - област Бургас" | |
| ЧЕРТЕЖ: | Разпределение - сутерен СОУ "Н. Вапцаров" | |
| ПРОЕКТАНТ: | инж. Д. Йовчев | |
| CAD: | инж. Д. Йовчев | |
| АРХИТЕКТ: | | |
| КОНСТРУКЦИИ: | | |
| ЕЛ: | | |
| ВиК: | | |

ОБЩИНА ЦАРЕВО
Дирекция "Устройство на територията"